

F-GASSENVERORDENING

LEKCONTROLE & LOGBOEK PER 1 JANUARI 2017

Let op, tot 31 december 2016 waren lekcontroles voor installaties met een inhoud <3 kg koudemiddel niet verplicht. Per 1 januari 2017 is dit gebaseerd op CO₂-equivalent op basis van onderstaande tabel. Alle lekcontroles moeten geregistreerd worden in een logboek.

INHOUD	FREQUENTIE LEKCONTROLES		
	TON CO ₂ -EQUIVALENT	ZONDER LEKDETECTIE	MET LEKDETECTIE
MINDER DAN 5		NIET VERPLICHT	NIET VERPLICHT
5 TOT 50		1 X PER 12 MAANDEN	1 X PER 24 MAANDEN
50 TOT 500		1 X PER 6 MAANDEN	1 X PER 12 MAANDEN
500 EN MEER		LEKDETECTIE VERPLICHT	1 X PER 6 MAANDEN

VOORBEELD 1:



VOORBEELD 2:



Meer informatie vind je op www.nvkl.nl/f-gassenverordening.

NVKL-erkende installateurs met alle benodigde certificaten zijn te vinden op www.nvkl.nl/leden.

Check www.installatiecheckapp.nl om te zien welke wetgeving voor uw installatie geldt.

